

Linda Björnberg

Från: Stefan Gustavsson <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>
Skickat: den 24 juni 2020 14:57
Till: Linda Björnberg
Ämne: VB: SOS:301003668 Arbete nära luftledning

För info

Stefan

Från: raoul.pettersson@vattenfall.com <raoul.pettersson@vattenfall.com>
Skickat: den 24 juni 2020 12:45
Till: Stefan Gustavsson <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>
Ämne: VB: SOS:301003668 Arbete nära luftledning

Hej Stefan!
I och med att ni inte kommer närmare än 20 meter.
Så ser Vattenfall detta som ett ickeproblem.

Mvh
Raoul Pettersson
DS-OML
Vattenfall Eldistribution.

Confidentiality: C2 - Internal

Från: Palmblom Per (DS-OML) <per.palmblom@vattenfall.com>
Skickat: den 17 juni 2020 13:02
Till: Pettersson Raoul (DS-OML) <raoul.pettersson@vattenfall.com>
Ämne: SOS:301003668 Arbete nära luftledning

Hej Raoul

Skickar ärende åt dig, Återkoppla.

2020.06.16 15:18:34 CET Marcus Lindström (GNM63)
Hej!

Mail från kund:

"Vi ska göra en ytfyllnad på fastigheten Göteborg Vråssered 4:6 i Olofstorp Göteborgs kommun. Vi kommer vara som närmast ca 20 m ifrån luftledningarna. Vad är era krav. Är det tillräckligt? Ledningarna ligger även på andra sidan grusvägen som vi inte kommer använda. har tagit en bild på vilken stolpe som står närmast för er lokalisering."

Nås på 0709857545 eller stefan.gustavsson@fraktkedjan.se
2020.06.17 10:06:26 CET Christian Eriksson (CDER)

OL4 S3

Med vänlig hälsning

Per Palmblom
Underhåll Transmissionsledningar
DS-OML

Tel: +46(0)920-77281
Mobile : +46(0)706021871
per.palmlom@vattenfall.com

Vattenfall Distribution Sverige
Vattenfall Eldistribution AB,SE 77177 Luleå
www.vattenfalleldistribution.se

Confidentiality: C2 - Internal