

# Parameterssummering

Provplats: Skallsjö vv, Tollereds skola

Tidsperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31



| Parameter                                   | Maxvärde | Minvärde | Snitt   | Antal provtagningar |
|---|----------|----------|---------|---------------------|
| 1,1,2-Trikloreten (µg/l)                    | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| 1,2-Dikloreten (µg/l)                       | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| 2,6-Diklorbenzamid (µg/l)                   | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Aktinomyceter (cfu/100 ml)                  | 4        | 4        | 4       | 1                   |
| Alkalinitet (mg HCO <sub>3</sub> /l)        | 100      | 60       | 85      | 6                   |
| Aluminium Al (end surgjort) (mg/l)          | 0,036    | 0,017    | 0,0258  | 6                   |
| Ammonium (mg/l)                             | 0        | 0        | 0       | 6                   |
| Ammoniumkväve (NH <sub>4</sub> -N) (mg/l)   | 0        | 0        | 0       | 6                   |
| AMPA (µg/l)                                 | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Antimon Sb (end surgjort) (mg/l)            | 6,9e-05  | 6,9e-05  | 6,9e-05 | 1                   |
| Arsenik As (end surgjort) (mg/l)            | 0,00017  | 0,00017  | 0,00017 | 1                   |
| Atrazin-2-hydroxy (µg/l)                    | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Atrazine (µg/l)                             | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Atrazine-desethyl (µg/l)                    | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Atrazine-desisopropyl (µg/l)                | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Bensen (µg/l)                               | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Benso(a)pyren (µg/l)                        | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Benso(b,k)fluoranten (µg/l)                 | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Benso(g,h,i)perylene (µg/l)                 | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Bentazone (µg/l)                            | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Bly Pb (end surgjort) (mg/l)                | 0,00048  | 0,00048  | 0,00048 | 1                   |
| Bor B (end surgjort) (mg/l)                 | 0,0083   | 0,0083   | 0,0083  | 1                   |
| Bromat/BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l) | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Bromdiklormetan (µg/l)                      | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| COD-Mn (mg O <sub>2</sub> /l)               | 0,55     | 0,55     | 0,55    | 1                   |
| Cyanazine (µg/l)                            | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Cyanid, total (µg/l)                        | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| D -2,4 (µg/l)                               | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Dibromklormetan (µg/l)                      | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Diclorprop (µg/l)                           | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Diuron (µg/l)                               | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Escherichia coli (cfu/100 ml)               | 0        | 0        | 0       | 6                   |
| Fluorid (mg/l)                              | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Fluroxypyr (µg/l)                           | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Färg (410 nm) (mg Pt/l)                     | 0        | 0        | 0       | 6                   |
| Glyfosat (µg/l)                             | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Imidaclopid (µg/l)                          | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren (µg/l)                | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Intestinala enterokocker (cfu/100 ml)       | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Isoproturon (µg/l)                          | 0        | 0        | 0       | 1                   |
| Järn Fe (end surgjort) (mg/l)               | 0,0059   | 0,003    | 0,0043  | 6                   |
| Jästsvamp (cfu/100 ml)                      | 0        | 0        | 0       | 1                   |

|  |         |         |          |   |
|--|---------|---------|----------|---|
| Kadmium Cd (end surgjort) (mg/l)                 | 1,2e-05 | 1,2e-05 | 1,2e-05  | 1 |
| Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l)                 | 12      | 12      | 12       | 1 |
| Kalium K (end surgjort) (mg/l)                   | 0,86    | 0,86    | 0,86     | 1 |
| Klopyralid (µg/l)                                | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Klorid (mg/l)                                    | 18      | 18      | 18       | 1 |
| Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml)     | 0       | 0       | 0        | 6 |
| Konduktivitet (mS/m)                             | 24      | 17      | 20,7     | 6 |
| Koppar Cu (end surgjort) (mg/l)                  | 0,16    | 0,16    | 0,16     | 1 |
| Krom Cr (end surgjort) (mg/l)                    | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Kvicksilver Hg (uppslutet) (mg/l)                | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Kvinmerac (µg/l)                                 | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Lukt, styrka, vid 20 grader C                    | 0       | 0       | 0        | 6 |
| Långsamväxande bakterier (cfu/ml)                | 30      | 3       | 13,3     | 6 |
| Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l)               | 1,2     | 1,2     | 1,2      | 1 |
| Mangan Mn (end surgjort) (mg/l)                  | 0,00026 | 0       | 0,000142 | 6 |
| MCPA (µg/l)                                      | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Mekoprop (µg/l)                                  | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Metazaklor (µg/l)                                | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Mikrosvamp (/100 ml)                             | 6       | 6       | 6        | 1 |
| Mögelsvamp (cfu/100 ml)                          | 6       | 6       | 6        | 1 |
| Natrium Na (end surgjort) (mg/l)                 | 34      | 34      | 34       | 1 |
| Nickel Ni (end surgjort) (mg/l)                  | 0,0089  | 0,0089  | 0,0089   | 1 |
| Nitrat (NO3) (mg/l)                              | 1,3     | 1,3     | 1,3      | 1 |
| Nitratkväve (NO3-N) (mg/l)                       | 0,3     | 0,3     | 0,3      | 1 |
| Nitrit (NO2) (mg/l)                              | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Nitrit-nitrogen (NO2-N) (mg/l)                   | 0       | 0       | 0        | 1 |
| NO3/50+NO2/0,5 (mg/l)                            | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 1       | 0       | 0,167    | 6 |
| pH   | 8,2     | 8       | 8,1      | 6 |
| Pirimicarb (µg/l)                                | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Presumptiva Clostridium perfringens (cfu/100 ml) | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Propyzamide (µg/l)                               | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Radon (Bq/l)                                     | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Selen Se (end surgjort) (mg/l)                   | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Sulfat (mg/l)                                    | 5,2     | 5,2     | 5,2      | 1 |
| Summa ovanstående PAH:er (µg/l)                  | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Summa THM (µg/l)                                 | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Summa Tri och Tetrakloreten i vatten (µg/l)      | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Temperatur vid pH-mätning (°C)                   | 23,5    | 22,3    | 22,8     | 6 |
| Terbutylazine (µg/l)                             | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Terbutylazin-2-hydroxy (µg/l)                    | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Terbutylazin-desetyl (µg/l)                      | 0       | 0       | 0        | 1 |
| Tetrakloreten (µg/l)                             | 0       | 0       | 0        | 1 |

|  |         |         |         |   |
|--|---------|---------|---------|---|
| <b>Totalhårdhet (tyska grader) (°dH)</b>     | 1,9     | 1,9     | 1,9     | 1 |
| <b>Tribrommetan (µg/l)</b>                   | 0       | 0       | 0       | 1 |
| <b>Triklormetan (µg/l)</b>                   | 0       | 0       | 0       | 1 |
| <b>Turbiditet (FNU)</b>                      | 0,11    | 0       | 0,035   | 6 |
| <b>Uran U (end surgjort) (mg/l)</b>          | 1,2e-05 | 1,2e-05 | 1,2e-05 | 1 |
| <b>Vattentemperatur vid provtagning (°C)</b> | 14,7    | 7       | 11      | 6 |